SPERIAN

GANTS DE PROTECTION

ELECTROSOFT COMPOSITE Classe 0

REF. 2092015

SPERIAN

DONNÉES GÉNÉRALES

Division : Protection du Corps
Famille de Produit : Gants de Protection
Gamme : Protection Electrique
Ligne : Matériaux Composite
Ancienne marque : ELECTROSOFT
Pays
France
Secteurs d'activité :
Télécommunications • Energie ou Electricité

Utilisation du produit :
Travaux sous tension maximale d'utilisation 1000 volts. Bon comportement à l'arc électrique.
Peut être utilisé sans surgant cuir.

AVANTAGES PRODUIT

Caractéristiques :
Gant isolant en latex naturel flocké coton à l'intérieur.
Extérieur polychloroprène orange.
Classe 0.
Catégorie RC, avec protection mécanique.
Longueur : 36 cm
Epaisseur : 2 mm

Avantages :
CONFORT
Sa composition en latex naturel diélectrique avec intérieur flocké coton, le rend très confortable.
Produit apprécié pour sa durée de vie et sa précision.
Sa finition adhérisée lui confère une préhension optimale dans des conditions humides.

RESISTANCE
La couche externe en élastomère orange offre au gant une excellente résistance mécanique.
Sa forme ergonomique le rend plus flexible et assure un niveau de protection élevé.

PROTECTION
Il peut être utilisé sans surgant en cuir, grâce à sa combinaison avec un élastomère mécaniquement plus résistant.

Sperian Protection France : ZI Paris Nord II - 33 rue des vanesses – Immeuble Edison - BP 55288 - Villepinte - 95958 Roissy CDG Cedex - France
Tel.: +33 (0)1 49 90 79 79 - Fax : +33 (0)1 49 90 71 04 - www.sperianprotection.fr - infofrance@sperianprotection.com

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Description :
CATEGORIE CE: III Risques irréversibles
Conforme aux normes:
EN 60 903 - 2003
CEI 903 - 2002

DESCRIPTIF :
Gant isolant en latex naturel flocké coton à l'intérieur.
Extérieur polychloroprène orange.
Classe 0.
Catégorie RC, avec protection mécanique.

Technologie de Fabrication :
Gants Trempés

Longueur :
36 cm

Epaisseur :
2 mm

Innocuité :
Conforme aux Normes Européennes

Taille :
7 - 8 - 9 - 10 - 11

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Cycle de Vie :
Les gants fréquemment utilisés doivent être testés à des intervalles inférieurs à 6 mois.
Les gants d'usage occasionnel doivent être testés après chaque utilisation et dans tous les cas, tous les 12 mois au moins.
Les gants en stock doivent être testés à des intervalles n'excédant pas 12 mois.

Information sur le stockage :
Laisser les gants dans leur emballage d'origine (emballage opaque anti UV, utilisé pour la protection des gants et contenant le mode d'emploi).
Ne pas les comprimer. Ne pas les plier.
Ne pas les exposer aux sources de chaleur (soleil, radiateurs, lumière artificielle)
La température idéale de stockage est comprise entre 10 et 21°C.

Instructions d'entretien :
Vérification : Avant chaque utilisation, effectuer une inspection visuelle et contrôler gant par gonflage. La moindre perforation rend le gant inutilisable.
Précautions : Ne pas mettre les gants en contact avec des solvants ou des produits chimiques pouvant les déteriorer. Ne pas utiliser de gants humides.
Nettoyage : Utiliser de l'eau et du savon. Séchage à moins de 65 °C, hygrométrie ambiante.

Numéro de la notice d'utilisation :
Sur le sachet individuel du gant

CERTIFICATION ET CONFORMITÉ

Catégorie d'EPI* CE : Classe 3

Normes :
EN 60903

Tagging :
CLASSE
CATÉGORIE
MARQUE
TAILLE
MOIS ET ANNÉE DE FABRICATION
LOT N °
LOGO CE + LABORATOIRE CERTIFIÉ N °

Numéro d'Attestation CE :
0077/016/078/06/06/0001 - ext 14/06/06

Laboratoire :
APAVE parisienne

*EPI : Equipements de Protection Individuelle

SPERIAN

DECLARATION DE CONFORMITE CE

The manufacturer or its legal representative supplier settled in the European Community:
Sperian Protection Europe

Déclare que l'Equipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive Européenne 89/686/CEE ::
Désignation: ELECTROSOFT COMPOSITE Classe 0

Référence: 2092015

Norme(s): EN 60903

Cet EPI fait l'object de l'attestation CE type ci-dessus ::
0077/016/078/06/06/0001 - ext 14/06/06

Délivré par :
APAVE parisienne

13 - 17 rue Salneuve

75854 PARIS CEDEX 17

France

Fait à Roissy**, le** 06/18/2007
par: Carlo Granata
Division: Protection du Corps

SPERIAN PROTECTION GLOVES AUTUN
25, Porte d' Autun
Saint Forgeot
71400 AUTUN

En exécution de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des décrets n° 92-765, 766 et 768 du 29 juillet 1992 portant transposition de cette directive en droit français,

Nom de l'organisme habilité : A.P.A.V.E. Parisienne

Adresse : 13/17 rue Salneuve - 75854 Paris Cedex 17

habilité par arrêté du ministére du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 11 août 1992, identifié sous le numéro 0077,

attribue :

L' EXTENSION D' ATTESTATION D' EXAMEN CE DE TYPE

N° 0077/016/078/06/06/0001- EXT 14/06/06

au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

- gants isolants pour travaux sous tension
- Electrosoft réf 20 920 15 - Classe 0 - Catégories R.C.
- Fabricant : SPERIAN PROTECTION GLOVES AUTUN, 25 Porte d'Autun, St Forgeot - 71400 Autun
- Responsable de la mise sur le marché : SPERIAN PROTECTION GLOVES AUTUN, 25 Porte d'Autun, St Forgeot - 71400 AUTUN
- gants isolants pour travaux sous tension en polychloroprène, orange à l'extérieur, latex naturel flocké à l'intérieur, longueur 360 mm, manchette non contournée.
- Essais effectués suivant NF EN 60-903 - 2003, catégories R.C.
- Objet de l'extension : longueur 360 mm

Cette modification ne remet pas en cause la conformité aux exigences essentielles qui ont été prises en compte pour l'attestation CE de type délivrée au modèle de référence.

Saint-Ouen, le 26 Mars 2008

L' Ingénieur Responsable
de l'Unité d'Evaluation E.P.I.

G. BLIN

Nota : Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente extension d'attestation d'examen CE de type doit-être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R 233-62 du Code du travail, ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base duquel l'extension d'attestation d'examen CE de type a été délivrée (changement de lieu, changement de raison sociale du fabricant, extrait de certificat d'assurance qualité,…)
Cette attestation comporte 5 pages numérotées 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5.